

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Hồ sơ của: Công ty CP Sản xuất đầu tư và phát triển Nông lâm nghiệp Quảng Ngãi, địa chỉ: 489 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-201106-0002.

Người nộp hồ sơ: NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG; Địa chỉ: 489 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0854414737.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định thiết kế BVTC xây dựng công trình Xây dựng Nhà máy sản xuất tinh dầu dước liệu.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị quý cơ quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC: Theo quy định tại Phụ lục IV Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, hồ sơ thiết kế BVTC Xây dựng Nhà máy sản xuất tinh dầu dước liệu phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt về thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ do quý cơ quan nộp cho Sở Xây dựng chưa đầy đủ về hồ sơ, chứng chỉ ... nên chưa đủ cơ sở để chuyển Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh thẩm duyệt theo quy định. Do đó, đề nghị quý cơ quan bổ sung đầy đủ hồ sơ thiết kế PCCC của công trình, trình Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh để được thẩm duyệt theo quy định.

2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:

- Bản vẽ in quá mờ, đọc không rõ chữ, số, đề nghị in lại tỷ lệ lớn để có thể đọc được, thẩm định.

- Hồ sơ thiết kế điện: Bổ sung sơ đồ nối đất theo quy định tại QCVN 12:2014/BXD.

Hồ sơ đã bổ sung, hoàn chỉnh, Chủ đầu tư nộp lại cho bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày 16/11/2020 để được giải quyết theo đúng quy định. /

Nơi nhận:

- Cty CP SXĐT&PT NLN Quảng Ngãi;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- TTPVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, QLXD(Th).

