

Số: /TB-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Ngày 06/01/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 01/TGH-QLĐT ngày 02/01/2020 của Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân (chủ đầu tư) về việc đề nghị thẩm định công nghệ trạm xử lý nước của dự án Khu dân cư lôm kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây đường Phan Đình Phùng. Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 13/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư lôm kết hợp chỉnh trang đô thị phía Tây đường Phan Đình Phùng. Theo đó, Hội đồng đã yêu cầu Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Chuẩn xác số lô đất, dân cư dự kiến và tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, từ đó tính toán chọn quy mô công suất cho phù hợp.
2. Bổ sung chuẩn xác vị trí điểm xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải trong sơ đồ quy trình công nghệ đảm bảo nước thải đầu ra đạt các chỉ tiêu theo Cột B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT).
3. Bổ sung đường thu khí từ hồ thu về tháp xử lý mùi để xử lý trong sơ đồ quy trình công nghệ.
4. Chuẩn xác tính toán và diễn đạt rõ ràng hơn kích thước hồ thu, bể tách mỡ, bể điều hòa.
5. Chọn công suất máy khuấy chìm phù hợp, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
6. Chuẩn xác quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải phù hợp với thuyết minh quy trình công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **22/01/2020** để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân;
- GD, PGD Sở;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Trường