

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Hồ sơ của: CHÙA VĂN BÂN, địa chỉ: xã Đức Chánh - huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200309-0110.

Người nộp hồ sơ: HUỖNH THỊ KIM CÚC, địa chỉ: thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0905421167.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định thiết kế BVTC xây dựng công trình Chùa Văn Bân.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:

- Toàn bộ các Quyết định chưa có số, ngày ký là chưa phù hợp. Đề nghị bổ sung.

- Đây là công trình phải thẩm duyệt thiết kế PCCC theo Phụ lục số IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, đề nghị Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ thiết kế hệ thống PCCC và nộp cho Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh để thẩm duyệt theo quy định.

- Tổng mặt bằng: đề nghị bổ sung đầy đủ đường giao thông nội bộ, diện tích xây dựng, diện tích cây xanh, ..., mật độ xây dựng làm cơ sở kiểm tra, thẩm định.

- Chiều rộng hành lang bên chưa phù hợp điểm 6.2.3 TCVN 4319:2012, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa.

- Chiều cao lan can chưa phù hợp điểm 6.4.3 TCVN 4319:2012, đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa.

Đề nghị Chủ đầu tư cập nhật, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo các ý kiến nêu trên và nộp lại cho bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày 27/3/2020 để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Chùa Văn Bân;
- TTPVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, QLXD(Th).



Nguyễn Phong