

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Hồ sơ của: Công ty TNHH Nam Hàn, địa chỉ: phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200416-0157.

Người nộp hồ sơ: BUÙ ĐIỆN, địa chỉ: phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0901999757.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án Showroom ô tô Nam Hàn.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng đề nghị quý cơ quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:

- Toàn bộ các Quyết định, Tờ trình chưa có số, ngày ký là chưa phù hợp. Đề nghị bổ sung.

- Hồ sơ thiết kế đường dây 22kV và Trạm biến áp: Theo hồ sơ thiết kế tổng mặt bằng cấp điện, nguồn điện cấp cho công trình từ trạm biến áp 160kVA được đầu tư xây dựng mới. Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế cơ sở gửi kèm không có hồ sơ thiết kế đường dây 22kV và Trạm biến áp nên Sở Xây dựng chưa đủ hồ sơ để gửi Sở Công Thương để thẩm định theo quy định. Đề nghị Chủ đầu tư bổ sung.

- Thiết kế PCCC: Theo mục 1 Công văn số 78/GY-PC07(Đ2) ngày 26/3/2020 của Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, yêu cầu khoảng cách an toàn về PCCC giữa các hạng mục công trình phải đảm bảo theo quy định tại phụ lục E QCVN06:2010. Qua kiểm tra tổng mặt bằng thiết kế, khoảng cách giữa các khối nhà chưa đảm bảo theo quy định, đề nghị chỉnh sửa.

Đề nghị Chủ đầu tư cập nhật, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo các ý kiến nêu trên và nộp lại cho bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày **24/4/2020** để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Nam Hàn;
- TTPVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, QLXD(Th).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong