

Số: /TB-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ**

Ngày 20/4/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 22/CV-PHN ngày 19/4/2020 của Công ty CP tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc (chủ đầu tư) về việc đề nghị thẩm định công nghệ hệ thống xử lý nước của dự án Khu dân cư Đập Ban, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 24/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư Đập Ban, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. Theo đó, Hội đồng cơ bản thống nhất với công nghệ xử lý nước thải của dự án, với điều kiện yêu cầu Công ty CP tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Chuẩn xác số lô đất ở nhà liền kề, quy mô dân số trong Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất (trang 2, 3) phù hợp với Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đập Ban.

2. Chuẩn xác lại các chỉ tiêu: Tổng chất rắn lơ lửng, tổng Nitơ, dầu mỡ động thực vật của thành phần nước thải đầu vào cần xử lý (trang 7) phải phù hợp với số liệu theo nguồn đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị Việt Nam - Ngân hàng thế giới - tháng 12/2013 làm cơ sở tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải.

3. Bổ sung chú thích kí hiệu đường nước thải, khí, hóa chất, bùn, mùi trong phần sơ đồ quy trình công nghệ; làm rõ vị trí xả thải trong sơ đồ công nghệ.

4. Bổ sung thông số nhiệt độ phản ứng, giá trị pH của quá trình Nitrat hóa và quá trình khử trùng trong thuyết minh quy trình công nghệ.

5. Bổ sung biện pháp thu gom, quản lý, xử lý đối với dầu mỡ động thực vật sau khi được tách ra và viết lại phần thuyết minh cho đúng với sơ đồ lưu chuyển nước thải đã đề xuất trong sơ đồ công nghệ tại Bể tách dầu mỡ.

6. Chuẩn xác lại kích thước hồ thu.

7. Tính toán chi tiết đối với bể tách mỡ (không thể chọn  $t = 1h$  để tính toán là không có cơ sở).

8. Chuẩn xác lại kích thước bể khử trùng tại trang 35.

9. Đề nghị thay đổi bể lọc hạt mang thành bể lắng sinh học và hệ thống bể, bồn composite thành bể bê tông cốt thép để đảm bảo tuổi thọ công trình, hiệu quả vận hành, bảo dưỡng, vệ sinh.

10. Bổ sung thiết bị đo pH vào danh mục thiết bị.

11. Máy thổi khí tại danh mục thiết bị có công suất  $4,25\text{m}^3/\text{p}$  thấp hơn so với tính chọn ở phần thiết kế là không phù hợp.

12. Rà soát, chỉnh sửa nội dung hướng dẫn vận hành hệ thống phù hợp với công nghệ xử lý nước thải đề xuất; bổ sung quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải và chuẩn xác hóa chất khử mùi tại tháp xử lý mùi.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty CP tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **12/5/2020** để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Công ty CP TD Phúc Hoàng Ngọc;
- GD, PGD Trường;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thanh Trường**