

Số: /TB-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Ngày 26/10/2021, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 93/2021/TT/PĐP-LD ngày 07/10/2021 của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Đại Phát - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 về việc thẩm định công nghệ Trạm xử lý nước thải dự án Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn;

Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 02/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định công nghệ Trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn theo quy định của Luật Chuyên gia công nghệ số ngày 19/6/2017. Theo đó, Hội đồng cơ bản thống nhất với công nghệ xử lý nước thải của dự án, với điều kiện yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Chuẩn xác quy mô dân số của khu dân cư.
2. Chuẩn xác thông số chỉ tiêu thành phần nước thải đầu vào cần xử lý (Nitrat - tính theo N là 92 mg/l) phù hợp với số liệu về đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị tại Việt Nam, tháng 12/2013 của Ngân hàng thế giới WB.
3. Bổ sung ít nhất 03 phương án công nghệ xử lý nước thải, phân tích ưu nhược điểm của từng phương án. Trên cơ sở đó lựa chọn công nghệ phù hợp cho dự án.
4. Bổ sung làm rõ vị trí Trạm xử lý phù hợp với QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.
5. Đề nghị tính toán, thiết kế lại: Hồ thu gom, bể tách mỡ với lưu lượng Q_{max} ; bể Anoxic trên cơ sở tính toán lại $Q_{Anoxic} = Q_{tb} + Q_{th}$; Bể MBBR với BOD_5 đầu ra là 30 mg/l; bể trung gian thiết kế thành 01 bể thay cho 02 bể cho 02 mô đun; bể chứa bùn với thời gian lưu bùn nên tính từ 10 - 15 ngày.
6. Tính toán, thiết kế lại: Cột lọc áp lực, hệ thống xử lý mùi trên cơ sở chuẩn xác lại tiết diện tháp hấp phụ.
7. Trên cơ sở tính toán, thiết kế lại các bể, tính toán, chọn thiết bị cho phù hợp như, trong đó lưu ý công suất của các thiết bị bơm như: Bơm hồ thu, bơm tuần hoàn Anoxic, bơm xả bùn,...
8. Chuẩn xác danh mục thiết bị phù hợp với tính toán, yêu cầu công nghệ.

Đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **10/11/2021** để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Liên danh Công ty TNHH XD&TM Phú Đại Phát - Công ty CP ĐT&XD 501;
- GD, PGĐ (Hòa);
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Công Hòa