

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Hồ sơ của: Công ty TNHH Phúc Đồng An, địa chỉ: phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200624-0439.

Người nộp hồ sơ: HUỖNH VĂN TÂN; Địa chỉ: xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0917880023.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án Văn phòng làm việc và nhà trưng bày sản phẩm.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị quý cơ quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:

- Hồ sơ thiết kế PCCC: Theo hồ sơ gửi kèm chỉ có các bản vẽ thiết kế PCCC, chưa có Chứng chỉ thiết kế PCCC, hệ thống PCCC toàn dự án, ... nên chưa đủ cơ sở để Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh để có ý kiến.

Do đó, đề nghị quý cơ quan bổ sung đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp hồ sơ thiết kế PCCC của công trình cho Phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh để được có ý kiến thiết kế PCCC theo quy định.

- Hồ sơ thiết kế đường dây 22kV, trạm biến áp: Theo hồ sơ thiết kế cơ sở trình thẩm định, nguồn điện cấp cho dự án là từ trạm biến áp 400kVA, nhưng hồ sơ thiết kế nộp kèm không có Hồ sơ thiết kế đường dây 22kV, trạm biến áp. Đề nghị Chủ đầu tư bổ sung để Sở Xây dựng chuyển cho Sở Công Thương tổ chức thẩm định theo quy định.

- Hồ sơ thiết kế cơ sở:

+ Đề nghị Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ thiết kế cơ sở đầy đủ các hạng mục theo Nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

+ Bổ sung 01 tập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Đề nghị Chủ đầu tư cập nhật, bổ sung đầy đủ hồ sơ thiết kế xây dựng công trình nêu trên và nộp lại cho bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày 03/7/2020 để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Phúc Đồng An;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- TTPVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, QLXD(Th).

