

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 417/TBBS-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Hồ sơ của: UBND huyện Sơn Tịnh, địa chỉ: Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: SXD0011900088.

Người nộp hồ sơ: Ông Nguyễn Văn Chung - điện thoại liên hệ: 0935.200.519.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định dự án Khu tái định cư Vũng Tháo, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ.

Ngày 20/02/2019, Sở Xây dựng nhận được Công văn số 165/SKH-CN-QLCN ngày 19/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc trả hồ sơ thẩm định công nghệ hạng mục trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu tái định cư Vũng Tháo, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Sơn Tịnh bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 165/SKH-CN-QLCN ngày 19/02/2019 (có bản chụp Công văn đính kèm).

Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị UBND huyện Sơn Tịnh gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- UBND huyện Sơn Tịnh;
- TT PV HCC tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Giám đốc, PGĐ (N.C.Hoàng);
- Lưu: VT, ĐT&HT(Đông).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Công Hoàng

Số: 165 /SKHCN-QLCN

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 02 năm 2019

V/v trả hồ sơ thẩm định công nghệ
hạng mục trạm xử lý nước thải thuộc
dự án Khu tái định cư Vũng Thao, thôn
Thọ Trung, xã Tịnh Thọ

Kính gửi: Sở Xây dựng



Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 340/SXD-ĐT&HI ngày 14/02/2019 về việc thẩm định thiết kế cơ sở phần công nghệ của hạng mục trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu tái định cư Vũng Thao, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Hồ sơ thiết kế cơ sở phần công nghệ của hạng mục trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu tái định cư Vũng Thao, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ không đủ cơ sở để thẩm định công nghệ và đề nghị chủ đầu tư đến Sở Khoa học và Công nghệ (số 202A Trường Chinh, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi) để nhận lại hồ sơ vì lý do sau đây:

1. Chưa nêu cơ sở tính toán lượng nước thải cần phải xử lý là 150 m³ /ngày đêm và thông số về chất lượng của nước thải đầu vào cần phải xử lý.
2. Chưa nêu sơ đồ quy trình công nghệ, thuyết minh quy trình công nghệ của trạm xử lý nước thải.
3. Chưa tính toán cụ thể các hạng mục bể xử lý cũng như các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải.
4. Chưa nêu danh mục các hạng mục bể xử lý, máy móc thiết bị chính của hệ thống xử lý đầy đủ các thông tin như: Đặc tính, tính năng kỹ thuật, công suất thiết bị, mới hay đã qua sử dụng.

Đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lập hồ sơ trong đó phần nội dung về công nghệ, thiết bị trạm xử lý nước thải phải đầy đủ các thông tin như trên trước khi gửi hồ sơ để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD; PGD (Trường);
- Lưu: VT, QLCN (Bảo).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Trường