

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Hồ sơ của: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: đường Lê Hữu Trác, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: SXD0021900144.

Người nộp hồ sơ: Phạm Quyền Phái; địa chỉ: đường Lê Hữu Trác, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0822878979.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; Hạng mục: Xây dựng Nhà đại thể.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đề nghị quý cơ quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:

- Hồ sơ nộp thẩm định chưa có tổng mặt bằng công trình nên chưa có cơ sở xem xét sự phù hợp vị trí đặt hạng mục theo quy định.

Theo Quy định tại TCVN 4470:2012:

+ Khoảng cách ly vệ sinh, an toàn giữa Nhà lưu trữ thi, khoa Giải phẫu bệnh đối với nhà bệnh nhân nhỏ nhất là 20m và có dải cây cách ly.

+ Nhà lưu trữ thi, khoa Giải phẫu bệnh được bố trí độc lập, cuối hướng gió, có cổng riêng phục vụ tang lễ.

- Quy mô, diện tích một số phòng chưa phù hợp TCVN 4470:2012, đề nghị chỉnh sửa, cụ thể:

Theo quy định tại Điểm 6.4.5.3 TCVN 4470:2012, diện tích tối thiểu của Phòng lưu trữ thi là $24m^2$, Phòng khám nghiệm tử thi là $36m^2$, Phòng hành chính là $24m^2$.

- Hồ sơ thiết kế chưa đảm bảo theo quy định tại TCVN 4470:2012, đề nghị chỉnh sửa, cụ thể:

Theo quy định tại điểm 6.4.5.2. Nhà Đại thể phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có cửa đi trực tiếp từ phòng lưu trữ thi tới phòng khám nghiệm tử thi và tới phòng tang lễ;

- Phòng lưu trữ thi và khám nghiệm tử thi phải thông thoáng, có lưới ngăn và thiết bị chống ruồi chuột và côn trùng. Nơi để tử thi phải có tủ lạnh hoặc phòng lạnh bảo quản;

- Vị trí lắp đặt cửa sổ phải cao hơn mặt hè ngoài nhà ít nhất 1,6 m. Nền của phòng lưu trữ thi phải thấp hơn so với nền của các phòng xung quanh và hành lang là 0,2 m;

- Nước bẩn từ phòng lưu trữ thi phải được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải cục bộ của bệnh viện trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung.

Đề nghị quý Cơ quan bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung nêu trên cho bộ phận một cửa của Sở Xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh công trước ngày 01/4/2019 để được giải quyết theo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTPVHCC tỉnh;
- Lưu: VT.

