

Số: /TB-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Ngày 08/8/2019, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 335/ĐP ngày 07/8/2019 của Công ty CP đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương về việc đề nghị thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải dự án Khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Để có cơ sở có ý kiến về công nghệ đối với dự án này, ngày 14/8/2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ nghệ tư vấn thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Theo đó, Hội đồng đã yêu cầu Công ty CP đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể như sau:

1. Giải trình làm rõ cơ sở tính toán chọn quy mô công suất nước thải cần phải xử lý giai đoạn I (bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải khu thương mại dịch vụ, giáo dục...) là $75 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.

2. Chọn thông số chỉ tiêu $\text{BOD}_5^{(20^\circ)}$ của nước thải đầu vào với giá trị là 350 mg/l làm cơ sở tính toán cho hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn.

3. Tính toán lại bể Aerotank.

4. Mô tả rõ vị trí xả thải.

Tuy nhiên, đến nay Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn thiện của Công ty CP đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương.

Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty CP đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày **10/9/2019** để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty CP ĐT XD DV Đông Phương;
- GD; PGD Sở;
- Lưu: VT, QLCN_(Báo).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Trường