

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ /

Hồ sơ của: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quốc Tiến, địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: SXD0011900136.

Người nộp hồ sơ: Ông Lê Văn Tuấn - điện thoại liên hệ: 0983.447.247.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu dân cư và dịch vụ chợ Quán Lát.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2928/SNNPTNT ngày 28/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để thẩm định thiết kế cơ sở hạng mục công trình thủy lợi thuộc dự án Khu dân cư và dịch vụ chợ Quán Lát. Để có cơ sở thẩm định, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quốc Tiến bổ sung hồ sơ theo kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo công văn nêu trên (*có bản chụp Công văn số 2928/SNNPTNT ngày 28/10/2019 đính kèm*).

Hồ sơ bổ sung đề nghị Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quốc Tiến gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cty TNHH XD&TM Quốc Tiến;
- TT PV HCC tỉnh;
- Giám đốc, PGĐ (N.C.Hoàng);
- Lưu: VT, ĐT&HT(Đông).



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Hoàng

Số: 2928/SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2019

V/v bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục công trình thủy lợi thuộc dự án Khu dân cư và dịch vụ chợ Quán Lát

SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI	
Số:
Ngày:	28/10/2019
Chuyển:	PGĐ; PGD Hoàng
Quản lý hồ sơ:

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã nhận Công văn số 3096/SXD-ĐT&HT ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định thiết kế cơ sở các hạng mục công trình thủy lợi thuộc dự án Khu dân cư và dịch vụ chợ Quán Lát. Ngày 24/10/2019, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quốc Tiến (Nhà đầu tư) cung cấp thông tin về hiện trạng Kênh tưới S18-2-1 có xác nhận của Trạm Quản lý thủy nông số 5, Mộ Đức. Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế cơ sở dự án trên, đối chiếu với quy định của Nhà nước, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đề nghị Nhà đầu tư bổ sung một số tài liệu có liên quan và chỉnh sửa, hoàn thiện một số nội dung sau:

1. Bổ sung một số tài liệu có liên quan: Thông tin hiện trạng kênh S18-2-1 thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham (có xác nhận của đơn vị quản lý khai thác là UBND xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức), gồm: Diện tích tưới thực tế của kênh S18-2-1 và các đoạn kênh nhánh của kênh S18-2-1; kích thước mặt cắt ngang, thông số kỹ thuật kênh hiện trạng như kết cấu, độ dốc đáy, lưu lượng thiết kế, v.v..

2. Chỉnh sửa, hoàn thiện một số nội dung trong hồ sơ thiết kế cơ sở:

- Bổ sung bản vẽ mặt bằng hiện trạng kênh tưới.
- Bổ sung phụ lục tính toán thủy lực của từng đoạn kênh tưới và chuẩn xác thông số kỹ thuật, kích thước mặt cắt ngang kênh tưới.
- Bổ sung sơ đồ đường thẳng hệ thống kênh tưới.
- Thể hiện vị trí các công tưới trên bản vẽ trắc dọc kênh.
- Tham khảo, áp dụng thiết kế điển hình kênh loại III (F tưới <100 ha) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 để tính toán, thiết kế kênh và công trình trên kênh.

Đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu Nhà đầu tư sớm bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/10/2019 để có cơ sở thẩm định. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH XD và TM Quốc Tiến;
- C.ty Cổ phần TVXDCT Thiên Phúc;
- GD, PGD Sở (A. Văn);
- Phòng QLXDCT;
- Lưu VT (VAT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mậu Văn